

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 427.871.03

Uitgegeven op: 09-11-2020



Certificaathouder

Assa Abloy Nederland BV
Meerval 5
4941 SK Raamsdonksveer
T: +31 (0)88 639 46 00
E: info@assaabloy.nl
I: www.assaabloy.nl



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

combi-uitzetter

geleverd onder logo / merk:

NEMEF

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

2044/17 , 2046/17

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ir. H.A.J. van Dartel', written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Assa Abloy Nederland BV
Nummer: 427.871.03

blad 2 van 2

1. PRODUCT
combi-uitzetter

PRODUCTSOORT
enkelvoudige grendel

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: Mechanische bediening
Uitvoering: 2 scharnierende delen met aan beide uiteinden een montagevoet
Systeem: draaiclip-sluiting
Materiaal: scharnierende delen en montagevoet: RVS
Afmeting: combi: 160x24x20 mm
montagevoet kozijn-deel: 60x32/25x8/18 mm
montagevoet vleugel-deel: 60x25x2 mm
Bevestiging: montagevoet kozijn-deel: 4X 4,5x40 mm
montagevoet vleugel-deel: 4X 4,5x40 mm
Geschikt voor toepassing: Hout, Raam naar buiten draaiend
op ramen

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: D0011301091

4. PRESTATIES

Een combi-uitzetter overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een combi-uitzetter wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een combi-uitzetter wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
